



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Δημοκρατίας 2, 82131 Χίος  
Πληροφορίες : Λαγούδη Δήμητρα  
Τηλέφωνο : 22713-50839  
FAX : 22713-51831

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

### Α. Περιγραφή:

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται στον έλεγχο, συντήρηση (όπου απαιτείται) των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας για το κτήριο του συνεργείου Δήμου Χίου που βρίσκεται την περιοχή Γρου. Συγκεκριμένα :

1. Έλεγχος καλής λειτουργίας πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 Kg (16 τεμάχια), ξηράς κόνεως 6 Kg (6 τεμάχια), ξηράς κόνεως 3 Kg (1 τεμάχιο), Co<sub>2</sub> 12 Kg (1 τεμάχιο), τροχήλατων Co<sub>2</sub> 12 Kg (4 τεμάχια), ξηράς κόνεως οροφής 12Kg (1 τεμάχιο) και ξηράς κόνεως οροφής 6Kg (1 τεμάχιο).
2. Υδραυλική Δοκιμή φιαλών πυροσβεστήρων: Οι πυροσβεστήρες που βρίσκονται στο συνεργείο του Δ. Χίου έχουν συμπληρώσει το χρονικό όριο των 10 ετών από την παραγωγή τους ή τον προηγούμενο έλεγχο υδραυλικής δοκιμασίας συνεπώς με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία επιβάλλεται η υποβολή ή η επανάληψη του ανωτέρου εργαστηριακού ελέγχου αντοχής τους.
3. Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων: Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου υδραυλικής δοκιμής οι φιάλες εφόσον κριθούν κατάλληλες θα γίνει συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 Kg, ξηράς κόνεως 6 Kg, ξηράς κόνεως 3 Kg, Co<sub>2</sub> 12 Kg, τροχήλατων Co<sub>2</sub> 12 Kg, και ξηράς κόνεως οροφής 12Kg, ξηράς κόνεως οροφής 6Kg συντήρηση των επιμέρους στοιχείων τους (κλείστρο, χοάνη, ακροφύσια κ.λ.π.) καθώς και την αναγόμωση - πλήρωσή με το κατασβεστικό υλικό.

Ο αριθμός των προς συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων είναι δυνητικός, δηλαδή ο Δήμος Χίου διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ποσότητες των ειδών ανάλογα με τις ανάγκες. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κοστολογήσει σύμφωνα με τις τιμές στην προσφορά του, ασχέτως των διακυμάνσεων των ποσοτήτων που πιθανώς προκύψουν.

Ο ανάδοχος οφείλει να παραλάβει με ίδια μέσα και να ελέγξει αρχικά την κατάσταση των πυροσβεστήρων και τη δυνατότητα αυτοί να συντηρηθούν - αναγομωθούν επιτυχώς.

Γενικότερα η συντήρηση, η αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων, θα γίνει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην **Κ.Υ.Α. 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005)** και στην υπ. αριθμ. **17230/671/05 (ΦΕΚ1218/Β/2005)** τροποποίησή της.

## **Β. Ανάδοχος – Πιστοποιήσεις :**

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δηλαδή :

1. Άδεια λειτουργίας εταιρίας περιοδικού επανελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων [Κ.Υ.Α. 618/43/05 (ΦΕΚ 52 Β'/20-1-05) & 17230/671/05 (ΦΕΚ - 1218 Β / 1-9-2005)]
2. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρίας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων [Κ.Υ.Α. 618/43/05 (ΦΕΚ 52 Β'/20-1-05) & 17230/671/05 (ΦΕΚ - 1218 Β / 1-9-2005)]
3. Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων [Κ.Υ.Α. 618/43/05 (ΦΕΚ 52 Β'/20-1-05) & 17230/671/05 (ΦΕΚ - 1218 Β / 1-9-2005)]

## **Γ. Δαπάνη – Τρόπος Εκτέλεσης**

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 999,18€ με ΦΠΑ 17%, θα βαρύνει τον ΚΑ Δαπανών 60-6265.00 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού».

Η εκτέλεση των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Χίος 30-10-2017  
Ο συντάξας

Λαγούδη Δήμητρα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊσταμένος Δ/νσης  
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Γαϊτάνος Αλέξανδρος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Δημοκρατίας 2, 82131 Χίος  
Πληροφορίες : Λαγούδη Δήμητρα  
Τηλέφωνο : 22713-50839  
FAX : 22713-50831

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Έλεγχος καλής λειτουργίας πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 Kg, ξηράς κόνεως 6 Kg, ξηράς κόνεως 3 Kg, Co <sub>2</sub> 12 Kg, τροχήλατων Co <sub>2</sub> 12 Kg, και ξηράς κόνεως οροφής	τεμ.	30	5	150
	Υδραυλική Δοκιμή φιαλών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 Kg, ξηράς κόνεως 6 Kg, ξηράς κόνεως 3 Kg, Co <sub>2</sub> 12 Kg, τροχήλατων Co <sub>2</sub> 12 Kg, και ξηράς κόνεως οροφής	τεμ.	30	6	180
2	Αναγόμευση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 Kg, συντήρηση των επιμέρους στοιχείων τους (κλειστόρο, χοάνη, ακροφύσια κ.λ.π.) καθώς και την αναγόμευση - πλήρωσή με το κατασβεστικό υλικό.	τεμ.	16	18	288
	Αναγόμευση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 Kg, ξηράς κόνεως 3 Kg συντήρηση των επιμέρους στοιχείων τους (κλειστόρο, χοάνη, ακροφύσια κ.λ.π.) καθώς και την αναγόμευση - πλήρωσή με το κατασβεστικό υλικό.	τεμ.	7	15	105
	Αναγόμευση πυροσβεστήρων Co <sub>2</sub> 12 Kg, τροχήλατων Co <sub>2</sub> 12 Kg συντήρηση των επιμέρους στοιχείων τους (κλειστόρο, χοάνη, ακροφύσια κ.λ.π.) καθώς και την αναγόμευση - πλήρωσή με το κατασβεστικό υλικό.	τεμ.	5	19	95
	Αναγόμευση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg συντήρηση των επιμέρους στοιχείων τους	τεμ.	1	18	18

(κλείστρο, χοάνη, ακροφύσια κ.λ.π.) καθώς και την αναγόμωση - πλήρωσή με το κατασβεστικό υλικό.				
Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg συντήρηση των επιμέρους στοιχείων τους (κλείστρο, χοάνη, ακροφύσια κ.λ.π.) καθώς και την αναγόμωση - πλήρωσή με το κατασβεστικό υλικό	τεμ.	1	18	18
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>854</b>
			<b>ΦΠΑ 17%</b>	<b>145,18</b>
			<b>ΤΕΛΙΚΟ</b>	<b>999,18</b>

Χίος 30-10-2017  
Ο συντάξας

Λαγούδη Δήμητρα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊσταμένος Δ/νσης  
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Γαϊτάνος Αλέξανδρος