



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Οινοπίωνος 1
Πληροφορίες: Παν. Καλλιοντζή
Τηλέφωνο: 22713 51601
Fax: 2271351622

Προς:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τμήμα Προμηθειών,
Ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ για το
διαγωνισμό του θέματος,

Θέμα: Ενημέρωση-διευκρίνιση 2^η για το διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2020»

Ενημερώνουμε /διευκρινίζουμε για το 5.3.6: «Σύνθετη κατασκευή με τσουλήθρα, αναρρίχηση, κατάβαση και μπαλκόνι ή ισοδύναμο» ότι στην τεχνική έκθεση αναφέρεται «πλατφόρμα σε ύψος περίπου 1200mm» και στον πίνακα παρουσιάζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας του οργάνου «μέγιστο ύψος του οργάνου: 1300 mm», το πρώτο στοιχείο, όπως τονίζεται είναι «περίπου», και στο δεύτερο στοιχείο αναφέρεται στο μέγιστο ύψος του οργάνου δηλαδή ότι δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1300 mm, στα δυο αυτά στοιχεία δεν υπάρχει αναντιστοιχία.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ΤΥ Δήμου Χίου
κ.α.α.

Παντελής Τσαγρής
ΠΕ Πολ. Μηχ. με Α' Βαθμό